
	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

SMĚRNICE č. 8

STANOVENÍ ORGANIZACE ZABEZPEČENÍ POŽÁRNÍ OCHRANY A PŘÍKAZ K ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY V OBJEKTECH ŠKOLY

<i>Tato směrnice nahrazuje:</i>	Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany a příkaz k zajištění požární ochrany v objektech školy – směrnice ze dne 01.01.2014
<i>Datum platnosti od:</i> 01.07.2014	
<i>Základní právní předpisy v platném znění:</i> Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v tavných nádobách Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách PO staveb	<i>Rozdělovník:</i> - dokumentace BOZP (referent správy majetku) - zástupce ředitele - vedoucí učitelka mateřské školy - vedoucí učitel OV – elektrotechnické obory - vedoucí učitel OV – automobilní obory - pověření učitelé odborného výcviku k provádění svářečských prací
<i>Zpracoval:</i> Václav Štefan OZO v PO, osvědčení MVČR-VPR č.179/97	
<i>Schválil:</i> Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D. ředitel školy podpis ředitele školy

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

1. Základní ustanovení

Zajištění požární ochrany ve škole: Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvková organizace (dále jen „škola“) se řídí platnými právními a ostatními předpisy, ze kterých vychází i další interní dokumenty. Základními právními předpisy v oblasti PO jsou zákon ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.


Ve škole se provozují činnosti se zvýšením požárním nebezpečím specifikované v interním dokumentu „Začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím“ a vedení školy zajišťuje úkoly v požární ochraně s ohledem na své začlenění do kategorie se zvýšeným požárním nebezpečím.

2. Rozsah platnosti

Tento dokument se vztahuje na všechny zaměstnance školy i na jiné osoby, které se samostatně pohybují a provádí činnost v prostorách školy.

3. Povinnosti pro SŠaMŠ Liberec vyplývající z právních předpisů

- Právnícké osoby jsou povinny v souladu se Zákonem o PO § 5:
 - 3..1. Obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti a udržovat je v provozuschopném stavu. U vyhrazené požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení, kromě výrobků stanovených podle zvláštních právních předpisů, lze instalovat a používat pouze schválené druhy.
 - 3..2. Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktvodům, k věcným prostředkům požární ochrany a k ručnímu ovládnutí požárně bezpečnostních zařízení.
 - 3..3. Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností.
 - 3..4. Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně, a to včetně míst, na kterých se nachází věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení.
 - 3..5. Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby, technika požární ochrany nebo preventivy požární ochrany, dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady.
 - 3..6. Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření.
 - 3..7. Poskytovat bezúplatně orgánu státního požárního dozoru výrobky nebo vzorky nezbytné k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.
 - 3..8. Bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku hasičského záchranného sboru kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují nebo v prostorách, které vlastní nebo užívají.
- Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny, se zřetelem na rozsah této činnosti, stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru. Spalování hořlavých látek na volném prostranství včetně navrhovaných opatření jsou povinny předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může stanovit další podmínky pro tuto činnost, popřípadě může takovou činnost zakázat. Ustanovení zvláštních právních předpisů nejsou tímto dotčena.
- Právnícké osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny:
 - 3..1. Stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti.
 - 3..2. Prokazatelným způsobem stanovit a dodržovat podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností, případně technologických postupů a zařízení, nejsou-li podmínky provozování činností a zabezpečení údržby a oprav zařízení stanoveny zvláštním právním předpisem.
 - 3..3. Zajišťovat údržbu, kontrolu a opravy technických a technologických zařízení způsobem a ve lhůtách stanovených podmínkami požární bezpečnosti nebo výrobcem zařízení.

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

- 3..4. Stanovit z hlediska požární bezpečnosti požadavky na odbornou kvalifikaci osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud to není stanoveno zvláštními právními předpisy a zabezpečit provádění prací, které by mohly vést ke vzniku požáru, pouze osobami s příslušnou kvalifikací.
 - 3..5. Mít k dispozici požárně technické charakteristiky vyráběných, používaných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů potřebné ke stanovení preventivních opatření k ochraně života a zdraví osob a majetku.
- Podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností podle odstavce 3.3.2. musí odpovídat stavu vědeckých a technických poznatků známých v době jejich stanovení.

4. Organizační systém požární ochrany – přiřazení úkolů na úseku PO

Za plnění úkolů na úseku PO ve škole odpovídá ředitel školy.


Vedoucí zaměstnanci na základě § 2, odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů zabezpečují plnění povinností na úseku požární ochrany na podřízeném provozu, úseku či pracovišti jako nedílnou součást své práce a činnosti a neodkladně odstraňují nedostatky.

Vedoucí a ostatní zaměstnanci dle svého pracovního zařazení odpovídají za zajištění požární ochrany ve svěřeném úseku, pracovišti. Zjištěné nedostatky bezodkladně odstraní, případně nedostatky, jejichž odstranění není v jejich silách a možnostech, při zajištění požární bezpečnosti ohlašují řediteli školy, v případě nepřítomnosti jeho zástupci. Závady technických zařízení a technické záležitosti řeší referent správy majetku, na kterého se zaměstnanci se záležitostmi na tomto úseku obrací.

- Zabezpečením požární ochrany v objektech školy, namátkovou kontrolu dodržování předpisů PO v prostorách objektů, bezodkladným odstraňováním zjištěných závad pověřují vedoucí zaměstnanec školy takto:
 - referent správy majetku pro objekty: Na Bojišti 15
Na Bojišti 17
Beskydská 1- tělocvična
 - vedoucí učitelé OV pro objekty: Beskydská 1 – pracoviště OV
Beskydská 3
Na Bojišti 15a
 - vedoucí učitelka OV pro: Beskydská 1 – prostory MŠ
- Zabezpečení požární ochrany v pronajatých prostorách kuchyně a jídelny v objektu Beskydská 3 zajišťuje nájemce uvedených prostor samostatně.
- Zabezpečením bezpečného provozu technických zařízení, která jsou součástí nebo vybavením objektů, zajišťováním kontrol a revizí v termínech stanovených platnými předpisy a odstraňováním zjištěných závad ve stanovených termínech pověřují referenta správy majetku.

5. Příkazy, zákazy a pokyny k zabezpečení požární ochrany

- Ve všech prostorách školy je zakázáno kouřit a používat otevřený oheň.
- Svářečské práce je možno provádět jen v souladu s ustanoveními právního předpisu vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. Svářecí práce může provádět pouze svářeč splňující podmínky odborné způsobilosti pro daný druh sváření, ovládající mj. výše uvedenou vyhlášku a jen za podmínky, že byl svářením vedením školy pověřen. Svařování se nesmí zahájit, nejsou-li splněny podmínky § 3 odst. 10 vyhlášky č. 87/2000 Sb. Škola tyto činnosti řeší v příloze č. 2 tohoto dokumentu.
- Sváření v prostorách objektů školy může být prováděno i tak, že se protokolárně předá celý prostor, kde se má sváření zahájit, provádějící osobě (právnícké či podnikající fyzické) a ta na základě své odpovědnosti za tuto oblast stanovené ve smlouvě zajistí provedení prací včetně zajištění požární bezpečnosti v průběhu činnosti a po stanovenou dobu i po jejím ukončení. Po době pominutí nebezpečí vzniklého na základě provedených prací škola převezme prostory zpět. Uzavřená smlouva pro tuto činnost musí oblast odpovědnosti pro provádějící osobu v plné šíři vymezit, provádějící osoba, pro činnosti smluvně takto uzavřené, musí splňovat i předpoklad případného plnění náhrady škody v případě nedodržení smluvních podmínek.
- Práce vyhodnocené jako práce se zvýšeným požárním nebezpečím lze provést jen na základě příkazu podle přílohy č. 1 tohoto dokumentu, a to na základě zvláštních bezpečnostních opatření oprávněnou osobou a splnění ostatních podmínek pro práci tohoto charakteru.

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

6. Stanovení požadavků na odbornou kvalifikaci nebo způsobilost osob pověřených obsluhou, kontrolou, údržbou a opravami technických a technologických zařízení, pokud není stanovena právním předpisem a osob pověřených prováděním prací, které by mohly vést ke vzniku požáru

- Obsluhu technických zařízení mohou provádět pouze osoby, které byli touto prací vedením školy pověřeni a splňují požadavky odborné způsobilosti pro tyto práce.
- Opravy, kontroly, údržbu technických zařízení mohou provádět pouze osoby, které byly touto prací vedením školy pověřeny a splňují požadavky odborné způsobilosti pro tyto práce.
- Svářečské práce je možno provádět jen v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování. Svářečí práce může provádět pouze svářeč splňující podmínky odborné způsobilosti pro daný druh svaření a jen za podmínky, že byl svařením vedením školy pověřen. Svařování se nesmí zahájit, nejsou-li splněny podmínky § 3 odst. 10 vyhlášky č. 87/2000 Sb.
- Opravy a údržbu elektrických zařízení mohou provádět pouze osoby, které byly vedením školy těmito pracemi pověřeny a splňují podmínky odborné způsobilosti pro tyto práce.
- Při zadání prací dodavatelsky si vedení školy nechá předložit doklad o odborné způsobilosti osob provádějící práce, které vyžadují odbornou způsobilost.
- Výuku na elektrických zařízeních pod proudem a používání zdrojů nebezpečné teploty při výuce mohou provádět pouze osoby, které mají odbornou způsobilost pro tyto činnosti, ovládají související platné právní předpisy, a které byli vedením školy výukou v souladu s jejím plánem pověřeni.

7. Určení systému provádění preventivních požárních kontrol a ustanovení PPH

Odpovědní vedoucí zaměstnanci průběžně dohlíží na požární bezpečnost na svěřených pracovištích a na základě § 2 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb. ve znění PP zabezpečují plnění povinností na úseku požární ochrany na podřízeném úseku či pracovišti jako nedílnou součást své práce a činnosti a neodkladně odstraňují nedostatky. Zjištěné závady odstraní ihned sami nebo prostřednictvím svého nadřízeného.

Pro objekty školy Na Bojišti 15 a 17 je stanovena preventivní požární hlídka v počtu 1 + 2.

Pro objekty školních dílen Beskydská je stanovena preventivní požární hlídka v počtu 1 + 2.

Zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky plní úkoly dle pokynů pro činnost PPH. Písemně jmenování a stanovené povinnosti pro vedoucího a členy PPH jsou uvedeny v přílohách č.3 a č.4.

V objektech školy provádí preventivní požární kontroly, dodržování předpisů o požární ochraně v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 133/1985 Sb. a § 12 a § 13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. odborně způsobilá osoba v PO 1x měsíčně. O provedené kontrole provádí zápis do požární knihy.

8. Stanovení požadavků na provádění cvičného požárního poplachu

Účinnost opatření uvedených v Požárních poplachových směrnících a Požárním evakuačním plánu se ověřují formou požárního poplachu jedenkrát ročně. Cvičný požární poplach se vyhlašuje pro celý areál školy – budovy školy v ulicích Na Bojišti a Beskydská a pro všechny osoby přítomné v objektech školy.

9. Zajištění požární ochrany v době sníženého provozu a v mimopracovní době

V mimopracovní době je v objektu školy domovník (služební byt), který v případě zjištění známek požáru či jiné mimořádné události provede nezbytná opatření pro zamezení jeho šíření a přivolání pomoci.


Před opuštěním prostor školy zaměstnanci vypnou elektrická zařízení hlavními vypínači zařízení, a pokud jsou příklady připojeny pohyblivými příklady, tyto příklady zaměstnanci odpojí vytažením ze zásuvky.

Před opuštěním pracoviště zaměstnanci důkladně zkontrolují, zda jsou hořlavé látky mimo zdroje možného zapálení a zda jsou dodrženy na pracovišti podmínky požární bezpečnosti. Vypnou zdroje zvýšené teploty, v případě, že slouží k vytápění, pak zabezpečí, aby v jejich nebezpečné blízkosti nebyly žádné hořlavé látky.

10. Dokumentace požární ochrany

Dokumentaci požární ochrany tvoří:

- a) dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím
- b) stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
- c) požární řád pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (pro budovy školy)
- d) požární poplachové směrnice
- e) požární evakuační plán budovy školy Na Bojišti 15 a 17
- f) operativní karta pro budovy školy Na Bojišti 15 a 17
- g) tematický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a odborné přípravy zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
- h) dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a odborné přípravě zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek
- i) požární kniha
- j) požárně technické charakteristiky používaných materiálů tvoří Bezpečnostní listy NCHL

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Kontrola dokumentace PO, vyhodnocení její účinnosti bude prováděna 1x ročně, provede OZO v PO ve spolupráci s referentem správy majetku.

Dokumentace požární ochrany školy je uložena u referenta správy majetku.

Nezpracovává se v souladu s Vyhláškou č. 246/2001 Sb.:


- Řád ohlašovny požáru, není zřízena ohlašovna požáru.
- požární evakuační plán pro jiné budovy školy než Na Bojišti 15 a 17
- operativní karta pro jiné budovy školy než Na Bojišti 15 a 17

11. Školení o požární ochraně a odborná příprava zaměstnanců zařazených do PPH

- Zásady pro provádění školení zaměstnanců o požární ochraně:
 - Povinnost školení zaměstnanců se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru ke škole. Pro fyzické osoby, které se příležitostně zdržují v prostorách školy, se školení o PO zabezpečuje jen, pokud tyto osoby provádí činnost se zvýšeným požárním nebezpečím nebo přicházejí do styku s těmito činnostmi.
 - Školení se provádí zvlášť pro zaměstnance a zvlášť pro vedoucí zaměstnance. Školení zaměstnanců zajišťujících požární ochranu společnosti v mimopracovní době (domovníci a údržbáři) je zaměřeno na tento účel.
 - Pro žáky se provádí školení o PO vždy při zahájení školního roku.
 - Školení se provádí podle schválených tematických plánů a časových rozvrhů školení. Jsou obsaženy v Dokumentu PO školy – obsah školení PO.
- Školení a odbornou přípravu zaměstnanců provádí:
 - školení vedoucích zaměstnanců odborně způsobilá osoba v PO
 - odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do PPH odborně způsobilá osoba v PO
 - školení zaměstnanců proškolený vedoucí zaměstnanec
 - školení žáků osoba ovládající dobře problematiku PO
- Termíny školení a odborné přípravy:
 - školení vedoucích zaměstnanců o PO se provádí při nástupu do funkce a opakovaně 1x za 3 roky
 - odborná příprava zaměstnanců zařazených do PPH se provádí před zahájením činnosti a opakovaně nejméně 1x za rok
 - školení zaměstnanců o požární ochraně se provádí při nástupu do zaměstnání, při každé změně zařazení, pokud dochází k potřebě seznámení se s dalšími skutečnostmi o zajištění PO – školení se opakuje nejméně 1x za 2 roky
 - školení osob pověřených zabezpečením požární ochrany v mimopracovní době se opakuje 1x za rok
 - pro žáky SŠ se provádí školení o PO vždy při zahájení školního roku
- Dokumentace o školení zaměstnanců, žáků a odborné přípravě zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek:
 - Škola má zpracovány vzorové příklady pro záznamy v souladu s ustanoveními § 36 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Záznamy o provedených školeních a odborné přípravě musí být provedeny v souladu s nimi a založeny v dokumentaci PO školy.

12. Povinnosti hlásit požár a zpráva o požáru

- Na základě ustanovení zákona o PO je škola povinna hlásit každý požár, který v objektu školy vznikne územně příslušnému středisku HZS kraje.
- Za školu Liberec povinnost zajišťuje služebně nejvyšší přítomný zaměstnanec.
- Za požár se považuje každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení nebo zranění osob nebo zvířat, ke škodám na materiálních hodnotách nebo životním prostředí a nežádoucí hoření, při kterém byly osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy.

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

13. Věcné prostředky PO

Škola je povinna trvale zajišťovat:

- instalaci a udržování potřebného určeného množství požární techniky, věcných prostředků PO a zařízení požární ochrany
- volný přístup k těmto prostředkům
- jejich udržování v řádném a akceschopném stavu
- zabránit jejich zneužití
- 1x ročně zajistit provádění kontrol přenosných hasicích přístrojů a zařízení pro zásobování požární vodou

14. Odborná spolupráce při zabezpečování úkolů na úseku PO

Škola zajišťuje odbornou spolupráci s osobou s odbornou způsobilostí v PO, která provádí v dohodnutých termínech časově vyplývajících z ustanovení vyhlášky č. 246/2001 Sb. školení vedoucích zaměstnanců o PO a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do PPH. Kromě této činnosti na základě konzultací s vedoucími zaměstnanci se podílí na zpracování dokumentů o požární ochraně, jejich aktualizaci, upozorňuje na nedostatky a ve spolupráci s vedoucími zaměstnanci navrhuje opatření k jejich odstranění. Vedoucí zaměstnanci upozorňují tuto osobu na všechny změny na pracovištích či objektech, které mohou mít vliv na zajištění PO a konzultují problémy, které se v této problematice vyskytnou. OZO v PO 1x měsíčně provádí preventivní požární prohlídky v objektech školy.

15. Závěrečná ustanovení

Ukládám všem vedoucím zaměstnancům školy seznámit s tímto předpisem a s navazujícími dokumenty požární ochrany a zabezpečit provádění svých vyplývajících povinností.

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Příloha č. 1

PŘÍKAZ Č.
k provedení práce se zvýšeným požárním nebezpečím
a stanovená zvláštní požárně bezpečnostní opatření

1/ PŘÍKAZ VYDÁVÁM NA PROVEDENÍ TÉTO PRÁCE (úkol a způsob jeho provedení):																								
2/ PRÁCE BUDE PROVEDENA NA TOMTO PRACOVIŠTI A V TĚCHTO PROSTORÁCH:																								
3/ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚT TITO PRACOVNÍCI, kteří svým podpisem potvrzují, že byli seznámeni s tímto příkazem a stanovenými požárně bezpečnostními opatřeními, která budou plnit v plném rozsahu																								
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%; border-bottom: 1px solid black;">I.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 30%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 30%;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black; width: 35%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>jméno svářeče</td> <td>číslo platného svářecího průkazu</td> <td>podpis svářeče</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">II.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>jméno pracovníka</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">III.</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> <td style="border-bottom: 1px solid black;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td>jméno pracovníka</td> <td></td> <td>podpis</td> </tr> </table>	I.					jméno svářeče	číslo platného svářecího průkazu	podpis svářeče	II.					jméno pracovníka		podpis	III.					jméno pracovníka		podpis
I.																								
	jméno svářeče	číslo platného svářecího průkazu	podpis svářeče																					
II.																								
	jméno pracovníka		podpis																					
III.																								
	jméno pracovníka		podpis																					
4/ PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM NAŘIZUJI PROVĚST TATO ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZAJISTIT TYTO PODMÍNKY, BEZ JEJICHŽ SPLNĚNÍ NESMÍ BÝT PRÁCE ZAHÁJENA:																								
<p><i>Další požárně bezpečnostní opatření jsou uvedeny na zadní straně tohoto listu:</i></p>																								

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

ZVLÁŠTNÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A PODMÍNKY, BEZ JEJICHŽ SPLNĚNÍ NESMÍ BÝT PRÁCE ZAHÁJENA - POKRAČOVÁNÍ:

PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM MŮŽE BÝT PROVÁDĚNA POUZE PŘI SPLNĚNÍ VŠECH PODMÍNEK STANOVENÝCH V TOMTO PŘÍKAZĚ A ZA STÁLÉ ASISTENCE PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY STANOVENÉ NA DOBU PRÁCE A NÁSLEDNÉHO DOHLEDU (ZAMĚSTNANCI ZAŘAZENÍ DO PP HLÍDKY NESMÍ BÝT POVĚŘENI JINOU POVINNOSTÍ).


PŘI ZPOZOROVÁNÍ MOŽNOSTI VZNIKU POŽÁRU (DÝM, ZAPADNUTÍ ŽHAVÝCH OKUJÍ APOD.) JE POVINNOST PŘERUŠIT PRÁCI A PROVÉST OPATŘENÍ K ZAMEZENÍ VZNIKU POŽÁRU.

PO UKONČENÍ PRÁCE VEDOUcí PRÁCE OHLÁSÍ JEJÍ UKONČENÍ A PRACOVISŤĚ OPUSTÍ PO PÍSEMNÉM PŘEVZETÍ PRACOVISŤĚ PO UKONČENÍ PRÁCE VEDOUcÍM PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKY. V PŘÍPADĚ PŘERUŠENÍ PRÁCE PROVÁDÍ SE PÍSEMNÉ ZÁZNAMY O KAŽDÉM PŘEVZETÍ A PŘEDÁNÍ PRACOVISŤĚ.

POKUD SE ZMĚNÍ PODMÍNKY NA PRACOVISŤI, JE NUTNO VYSTAVIT NOVÝ PŘÍKAZ NA ZMĚNĚNÉ PODMÍNKY

vyplňuje se pouze v případě nebezpečí výbuchu

PRO ZAMEZENÍ NEBEZPEČÍ VÝBUCHU STANOVUJI TATO POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ (způsob snížení koncentrace pod nebezpečnou mez, měření koncentrace atd.).

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Příkaz Č. - pokračování

4/ VYMEZENÍ DOBY PRÁCE	
Zahájení doby práce stanovuji:	dne: _____ v hod.: _____
Práce musí být ukončena do:	dne: _____ v hod.: _____
5/ PRACOVÍŠTĚ PRO PROVEDENÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM PŘEVZAL:	
dne: _____ hod.: _____	jméno: _____ podpis: _____
dne: _____ hod.: _____	jméno: _____ podpis: _____
6/ UKONČENÍ PRÁCE NAHLÁŠENO KOMU	
dne: _____ hod.: _____	jméno: _____ podpis: _____
dne: _____ hod.: _____	jméno: _____ podpis: _____
7/ POŽÁRNÍ PREVENTIVNÍ HLÍDKA USTANOVENÁ NA DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE A NÁSLEDNÉHO DOHLEDU:	
Vedoucí prev.požární hlídky: _____	
Člen prev. požární hlídky : _____	

8/ PREV. POŽÁRNÍ HLÍDKA PROVÁDÍ POŽÁRNÍ DOHLED V TĚCHTO PROSTORÁCH: /specifikovat i přilehlé prostory, ve kterých bude dohled prováděn/	
ZÁZNAMY O ZAHÁJENÍ A UKONČENÍ POŽÁRNÍHO DOHLEDU MUSÍ BÝT VYPLNĚNY NA ZADNÍ ČÁSTI TOHOTO LISTU.	
9/ NÁSLEDNÝ DOHLEDU STANOVUJI NA DOBU:	
10/ PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ HLÍDKA BUDE MÍT PO DOBU PROVÁDĚNÍ PRÁCE SE ZVÝŠENÝM POŽÁRNÍM NEBEZPEČÍM A NÁSLEDNÉHO DOHLEDU V POHOTOVOSTNÍ POLOZE MINIMÁLNĚ TYTO PROSTŘEDKY POŽÁRNÍ OCHRANY – DRUHY A MNOŽSTVÍ:	
ROZDĚLOVNÍK: 1x odpovědný vedoucí pracovník 1x vedoucí prováděné práce 1x vedoucí preventivní požární hlídky	OPATŘENÍ STANOVIL A VYPSAL ODPOVĚDNÝ VEDOUČÍ PRACOVNÍK: JMÉNO: PODPIS: DATUM VYHOTOVENÍ:

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

	ZAHÁJENÍ			UKONČENÍ		
	Dne	hod.	podpis	Dne	hod.	podpis
POŽÁRNÍ DOHLED:						
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE NÁSLEDNÝ DOHLED						
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE NÁSLEDNÝ DOHLED						
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE NÁSLEDNÝ DOHLED						
PO DOBU PROVÁDĚNÉ PRÁCE NÁSLEDNÝ DOHLED						

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Příloha č. 2

PROVÁDĚNÍ SVÁŘEČSKÝCH PRACÍ V OBJEKTECH SŠaMŠ

1) Organizace provádění svářečských prací

V objektech SŠaMŠ (všech objektech a prostorách) je možno provádět svářečské práce jen v souladu s ustanovením vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování.

Svářecí práce může samostatně provádět pouze svářeč splňující podmínky odborné způsobilosti pro daný druh sváření, ovládající související předpisy, mj. vyhlášku č. 87/2000 Sb. a jen za podmínky, že byl provedením svářečských prací vedením SŠaMŠ pověřen. Svařování se nesmí zahájit, nejsou-li splněny podmínky podle § 3 odst. 10 vyhlášky č. 87/2000 Sb.

Svářečské práce může provádět buď zaměstnanec SŠaMŠ, nebo jiná osoba na základě písemného pověření (např. smlouvy), kde je řešena i odpovědnost za bezpečnost při provádění svářečských prací.

Uvedené pověření (smlouvu) může za SŠaMŠ potvrdit pouze ředitel školy nebo jím stanovený zaměstnanec. Uvedený dokument musí být doplněn kopií odborné způsobilosti svářeče (svářečského průkazu, který si zástupce SŠaMŠ nechá předložit). Pro zaměstnance školy toto pověření nahrazuje pracovní smlouva.

Za odbornou způsobilost ke sváření plamenem i elektrickým obloukem zaměstnanců školy – svářečů odpovídá vedoucí učitel OV pro autoobory.

2) Odpovědnost za provádění svářečských prací

- a) Při provádění svářečských prací pověření zaměstnanci školy- svářeči odpovídají za bezpečnost při sváření, včetně za požární bezpečnost prováděných prací.

Postupují takto:

- Řídí se ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb. Mimo jiné před zahájením svářečských prací vyhodnotí podmínky požární bezpečnosti při sváření, zda nevyžadují stanovit zvláštní bezpečnostní opatření. Pokud tomu tak není, provedou svářečské práce za podmínek zajištění bezpečnosti při práci v souladu se souvisejícími předpisy pro sváření.
 - V případě, že před zahájením sváření svářeč při vyhodnocení podmínek požární bezpečnosti ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 87/2000 Sb. zjistí, že podmínky sváření vyžadují stanovení zvláštních bezpečnostních opatření, informují o této skutečnosti vedoucího učitele OV pro autoobory nebo referenta správy majetku. Tito zajistí:
 - stanovení zvláštních bezpečnostních opatření pro dané práce a vystavení dokumentu „Příkaz č. k provedení práce se zvýšeným požárním nebezpečím“ a stanovení zvláštních požárně bezpečnostních opatření dle přílohy č. 2 této směrnice
 - jmenování zaměstnanců do Preventivní požární hlídky (PPH) pro dobu trvání této činnosti a pro následný dohled a stanovení jejich povinností
 - odbornou přípravu zaměstnanců jmenovaných do PPH pro tuto činnost v souladu vyhláškou č. 246/2001 Sb. odborně způsobilou osobou v PO
- b) Svářečské práce prováděné dodavatelsky osobami, které nejsou zaměstnanci SŠaMŠ, musí být podloženy smlouvou o výkonu práce či činnosti a odpovědnosti za zabezpečení požární ochrany pro tyto práce musí být vymezena ve smlouvě pro provedení práce.

Smlouva pro provedení svářečských prací dodavatelsky musí řešit odpovědnost za provádění těchto prací. Přednostně řešit tak, že odpovědnost za požární bezpečnost uvedených prací v souladu s ustanoveními vyhlášky č. 87/2000 Sb. zajišťuje dodavatel prací. Ve smlouvě musí být řešena i požární bezpečnost při provádění práce a při následném dohledu, pokud je činnost vyhodnocena jako práce se zvýšeným požárním nebezpečím.

Před uzavřením smlouvy je nutno zvážit dle reálného nebezpečí vznikajícího při provádění činnosti důvěryhodnost dodavatele pro zajištění požární bezpečnosti činnosti a případné záruky pro náhradu případně vzniklé škody při smluvní činnosti.

Vedoucí odpovědný zaměstnanec SŠaMŠ (pokud ředitel školy nerozhodne jinak, je jím referent správy majetku) namátkově pověří, zda jsou dodavatelem plněny opatření požární bezpečnosti při činnosti, povinnosti dodavatele stanovené smlouvou a pokud zjistí závady, které mohou vést ke vzniku požáru, tyto práce zastaví při stanovení opatření k zamezení vzniku požáru. Rovněž prověří, zda je zajištěn stanovený následný dohled po ukončení svářečské práce.

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

3) Stálé svářečské pracoviště a jeho provoz

V areálu SŠaMŠ je stanoveno stálé svářečské pracoviště – údržbářská dílna. Uvedené pracoviště je v objektu Beskydská 1, dílna údržby.

Pracoviště je zabezpečeno v souladu s platnými předpisy (např. ČSN 05 0600), na pracovišti, včetně stavebních konstrukcí), nesmí být žádné hořlavé látky, které nesouvisí se svářením, pracoviště musí být řádně osvětleno a stavebně odděleno tak, aby vzniklé záření neohrožovalo další osoby.

Za provoz uvedeného svářečského pracoviště v souladu s platnými předpisy pro sváření odpovídá vedoucí učitel OV pro autoobory

Před zahájením svářečských prací pověřený svářeč zkontroluje pracoviště, zařízení pro sváření, se kterým bude pracovat. Zjištěné závady odstraní, pokud to není v jeho možnostech, ohlásí je vedoucímu pracoviště který rozhodne o dalším postupu.

4) Zařízení pro svařování – stanoviště, kontroly, údržba

SŠaMŠ má jednu soupravu pro sváření plamenem (1 + 1 tlaková láhev kyslík a acetylen á obsah do 50 l), k soupravě nejsou zásobní lahve.

SŠaMŠ dále vlastní sváření zařízení pro sváření elektrickým obloukem.

Stálé stanoviště uvedených svářečských zařízení je v údržbářské dílna.

Za bezpečný provoz svářečských zařízení odpovídá vedoucí pracoviště údržbářská dílna. Zajistí provádění kontrol v rozsahu a lhůtách které vyplývají z dokumentace zařízení (stanovené výrobcem), z obecně platných předpisů (stanovené příslušnou ČSN pro daný druh sváření) a nejméně 1x za rok kontroly všech ostatních částí svářečského zařízení a technického vybavení pracoviště. O všech provedených kontrolách zajistí dokumentaci (sešit kontrol a údržby) pro každé svářečské zařízení.

V souladu s pokyny výrobce zařízení zajišťuje provádění údržby svářečského zařízení a technických zařízení svařovny.

Zjištěné závady odstraní nebo ohlásí vedoucímu pracoviště, který rozhodne o dalším postupu.


Zařízení, které vykazuje závady, které ohrožuje zdraví nebo život osob nebo může být zdrojem škod na majetku, nesmí být do odstranění závady provozováno.

Zařízení, které z důvodu, že nesplňuje požadavky na bezpečnost, je vyřazeno z provozu, musí být dostatečně zajištěno proti používání.

5) Související předpisy

Svařování a provoz zařízení pro svařování musí probíhat v souladu s těmito dalšími předpisy:

- Pokyny stanovené výrobcem používaných zařízení
- Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců v platném znění
- ČSN 05 0600 Sváření – projektování a příprava pracovišť
- ČSN 05 0601 Sváření – provoz
- ČSN 05-0610 Sváření – bezpečnostní ustanovení pro plamenové sváření kovů a řezání kovů
- ČSN 05-0600 Sváření – bezpečnostní ustanovení pro obloukové sváření kovů

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Příloha č. 3

Jmenovací dekret vedoucího preventivní požární hlídky

Zaměstnanec:

jmenuji Vás vedoucím preventivní požární hlídky pro pracoviště:
pro budovy školy:

Stanovení úkolů přiřazených k této funkci:

Řídíte činnost preventivní požární hlídky ustanovené pro uvedené pracoviště /objekty/, koordinujete operativně dle vzniklé situace činnost zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky.

Zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky zajišťují koordinovaně tyto úkoly:

1/ Zajištění požární prevence:

Zaměstnanci, zařazení do preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování požadavků zajištění požární ochrany stanovených v požárním řádu a jim známých zásad a požadavků požární ochrany pracoviště. Zjištěné nedostatky dle možnosti odstraní či zapíší do požární knihy a předají s vysvětlením řediteli školy.

Kontrolují stav a připravenost hasebních prostředků na pracovišti /v objektech/. Dbají na udržování volných únikových cest a volného přístupu k prostředkům požární ochrany. Kontrolují stav pracoviště po ukončení práce - vypnutí spotřebičů energie, zdrojů nebezpečné teploty a možných zdrojů zapálení /prevence dle požárního řádu pracoviště/. Při zjištění závad iniciují provedení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

2/ Činnost v případě vzniku požáru.

Vyhlásí požární poplach, zajišťují provedení evakuace ohrožených osob. Provedou hasební zásah, nepodaří-li se jim požár v zárodku uhasit, přivolají jednotku požární ochrany. Do jejího příjezdu provádí hasební práce, zajišťují evakuaci osob, evakuaci požárně nebezpečných materiálů z ohrožených prostor pracoviště, v případě potřeby jejich ochlazování. Uzavřou hlavní uzávěr přívodu plynu. Provedou vypnutí přívodu elektrického proudu na ohrožené pracoviště, dle potřeby do celého objektu, zajistí uzavření všech nádob s hořlavými kapalinami, které dle možnosti a míry ohrožení evakuují do bezpečné vzdálenosti.

Po příjezdu jednotky PO informují velitele jednotky o všech důležitých skutečnostech týkajících se pracoviště. V případě potřeby si vyžádají osobní pomoc dalších zaměstnanců.

Potřebné vybavení k provedení prvotního zásahu

je v prostorách pracoviště /objektů/ a tvoří jej přenosné hasicí přístroje, v objektu Beskydská 3 i nástěnné požární hydranty uvedené v příloze požárního řádu pracoviště /objektu/.

dne:

Ing. Zdeněk Krabs, Ph.D.
ředitel školy

převzal:

	Zabezpečení požární ochrany	2101	ROZ	01.07.2014	Štefan	ŘŠ	S2101-08
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Příloha č. 4

Jmenovací dekret člena preventivní požární hlídky

Zaměstnanec:

jmenuji Vás členem preventivní požární hlídky pro pracoviště:
pro budovy školy

Stanovení úkolů přiřazených k této funkci:

Zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky zajišťují koordinovaně podle pokynů vedoucího PPH tyto úkoly:

1/ Zajištění požární prevence:

Zaměstnanci, zařazení do preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování požadavků zajištění požární ochrany stanovených v požárním řádu a jim známých zásad a požadavků požární ochrany pracoviště. Zjištěné nedostatky dle možnosti odstraní či zapíší do požární knihy a předají s vysvětlením řediteli školy.

Kontrolují stav a připravenost hasebních prostředků na pracovišti /v objektech/. Dbají na udržování volných únikových cest a volného přístupu k prostředkům požární ochrany. Kontrolují stav pracoviště po ukončení práce - vypnutí spotřebičů energie, zdrojů nebezpečné teploty a možných zdrojů zapálení /prevence dle požárního řádu pracoviště/. Při zjištění závad iniciují provedení opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

2/ Činnost v případě vzniku požáru.

Vyhlásí požární poplach, zajišťují provedení evakuace ohrožených osob. Provedou hasební zásah, nepodaří-li se jim požár v zárodku uhasit, přivolají jednotku požární ochrany. Do jejího příjezdu provádí hasební práce, zajišťují evakuaci osob, evakuaci požárně nebezpečných materiálů z ohrožených prostor pracoviště, v případě potřeby jejich ochlazování. Uzavřou hlavní uzávěr přívodu plynu. Provedou vypnutí přívodu elektrického proudu na ohrožené pracoviště, dle potřeby do celého objektu, zajistí uzavření všech nádob s hořlavými kapalinami, které dle možnosti a míry ohrožení evakuují do bezpečné vzdálenosti.

Po příjezdu jednotky PO informují velitele jednotky o všech důležitých skutečnostech týkajících se pracoviště. V případě potřeby si vyžádají osobní pomoc dalších zaměstnanců.

Potřebné vybavení k provedení prvotního zásahu

je v prostorách pracoviště /objektů/ a tvoří jej přenosné hasicí přístroje, v objektu Beskydská 3 i nástěnné požární hydranty uvedené v příloze požárního řádu pracoviště /objektu/.

dne:

Ing . Zdeněk Krabs, Ph.D.
ředitel školy

převzal: