

	Požární řád	6402	ROZ	01.09.2016	23.1.2018	Werner	ŘŠ	S6401-02
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Aktualizace	Vyhotovil/la:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

POŽÁRNÍ ŘÁD pro všechny budovy školy

a/ Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí. Školní objekty slouží k výuce žáků a vzdělávání dětí pod dozorem zaměstnanců školy. V objektech jsou především tuhé hořlavé hmoty – papír, textilie, dřevo. Riziko vznícení vzniká při působení otevřeného ohně či zápalné teploty na hořlavé materiály.

b/ Požárně technické charakteristiky hořlavých látek

Papír Teplota vznícení: 427°C Teplota žhnutí: 258°C Výhřevnost: 17 MJ.kg-1

Textilie Teplota vznícení: 237°C Teplota žhnutí: 258°C Výhřevnost: 16 MJ.kg-1

Dřevo Teplota vznícení: 375°C Teplota žhnutí: 298°C Výhřevnost: 18 MJ.kg-1

Vhodná hasicí látka na tuhé hořlavé látky: voda, a pěna. K uhašení plamenů lze použít jako hasivo i prášek, ale k odstranění žhnutí a dohašení je na tuhé hořlavé látky nutné použít vodu. V případě zahoření je místo nutné nejméně 8 hodin hlídat pro možnost opětovného vzplanutí.

c/ Nejvýše přípustné množství hořlavých látek je dáno inventářem a provozní zásobou školy. Odpady musí být denně z provozních prostor odnášeny, nesmí se hromadit.

d/ Podmínky požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu:

1. Zákaz používání tepelných spotřebičů, které nejsou v inventáři školy, zákaz jejich svévolného přemístění. Při používání tepelných spotřebičů či náradí vždy ponechat bezpečnou vzdálenost od hořlavé látky souladu s pokyny výrobce či platnými předpisy a dodržovat všechny pokyny uvedené výrobcem v návodu k obsluze.
2. Zákaz kouření a používání otevřeného ohně v prostorách školy. Při výuce mohou být zdroje nebezpečné teploty použity na základě schváleného učebního plánu a pouze za stálého dohledu odborného učitele při dodržení bezpečnostních opatření stanovených odpovědnou osobou.
3. Svařování v objektech školy lze provádět pouze za podmínek požární bezpečnosti stanovených v ustanovení Vyhlášky č. 87/2000 Sb.
4. Zákaz zásahu do elektrického zařízení osobám bez odpovídající elektrotechnické kvalifikace, a pokud nebyly vedením školy touto činností pověřeny. Žáci v rámci výuky mohou pracovat na elektrickém zařízení pouze pod dozorem odborného učitele při dodržení platných předpisů. Obsluhovat plynová zařízení mohou jen určené zaměstnanci s požadovanou odbornou kvalifikací.
5. Všechny osoby si musí počínat tak, aby nezavdali příčinu k požáru. Postupují v souladu se zásadami a předpisy o požární ochraně, se kterými byly seznámeny. Zaměstnanci školy provádí trvalý dohled nad žáky.
6. Zaměstnanci zjištěné požární závady okamžitě ohlásí řediteli školy nebo jeho zástupci.

e/ Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti. Zaměstnanci školy provádí trvalý dozor nad žáky dle rozpisu po celou dobu pobytu žáků v prostorách školy. Výuku žáků na elektrických zařízeních a se zdroji nebezpečné teploty mohou provádět jen osoby, které mají odbornou způsobilost pro tyto práce a jsou činnostmi v souladu s učebním plánem vedením školy pověřeny a seznámeny s platnými předpisy pro činnost.

f/ Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení únik. cest. Žáci školy se řídí pokyny osob zajišťujících nad nimi dohled. Únikové cesty a východy musí být trvale v celé šíři volné. Klíče ke všem východům musí mít všichni vyučující přístupné. Trvale volný musí být přístup k hasicím přístrojům, požárním hydrantům, hlavním uzávěrům vody, plynu a všem vypínačům elektrické energie.

g/ Za požární ochranu odpovídá:

referent správy majetku odpovídá za PO v objektech: Na Bojišti 15 a 17, Beskydská 1- tělocvična
vedoucí učitelka OV pro elektroobory odpovídá za PO v objektu: Beskydská 3
vedoucí učitel OV pro automobilní obory odpovídá za PO v objektu: Na Bojišti 15a, Beskydská 1 – dílny OV
vedoucí učitelka MŠ odpovídá za PO v objektu: Beskydská 1 – Mateřská škola

Požární řád se zveřejňuje tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný všem osobám v objektech školy.

Zpracoval : Ing.Bohumil Werner
odborně způsobilá osoba v PO
osvědčení vyd. MV ČR - VPR č.v kat.: Z-227/2000

Schválil: Ing. Zdeněk KRABS,Ph.D.
ředitel školy

	Požární řád	6402	ROZ	01.09.2016	23.1.2018	Werner	ŘŠ	S6401-02
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Aktualizace	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Pokyny pro činnost zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky

pro budovy školy: Na Bojišti 15 a 17

složení preventivní požární hlídky: 1+2

Seznam členů preventivní požární hlídky:

vedoucí prev. požární hlídky: Mgr. Pavla KOVÁŘOVÁ
 člen prev. požární hlídky: Bc. Žaneta SMÉKALOVÁ
 člen prev. požární hlídky: Vladimír BENEŠ

Stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do PPH:

Následující úkoly zajišťují všichni zaměstnanci zařazení do preventivní požární hlídky.

1/ Zajištění požární prevence:

Zaměstnanci, zařazení do preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování požadavků na zajištění požární ochrany stanovených v požárním řádu a jim známých zásad a požadavků PO. Zjištěné nedostatky dle možnosti odstraní nebo zapíše do požární knihy.

Kontrolují stav a připravenost hasebních prostředků v objektech. Dbají na udržování volných únikových cest a volného přístupu k prostředkům požární ochrany. Kontrolují stav pracoviště po ukončení práce - vypnutí spotřebičů energie, zdrojů nebezpečné teploty a možných zdrojů zapálení /prevence dle požárního řádu pracoviště/.

2/ Činnost v případě vzniku požáru.

Vyhlásí požární poplach, zajišťují evakuaci ohrožených osob. Provedou hasební zásah, nepodaří-li se jim požár v zárodku uhasit, přivolají jednotku požární ochrany. Do jejího příjezdu provádí hasební práce, zajišťují evakuaci osob, evakuaci požárně nebezpečných materiálů z ohrožených prostor pracoviště, v případě potřeby jejich ochlazování. Uzavřou hlavní uzávěr přívodu plynu. Provedou vypnutí přívodu elektrického proudu do ohrožených prostor, zajistí uzavření nádob s hořlavými kapalinami, které dle možnosti a míry ohrožení evakuují do bezpečné vzdálenosti.

Po příjezdu jednotky PO informují velitele jednotky o všech důležitých skutečnostech týkajících se pracoviště. V případě potřeby si vyžádají osobní pomoc dalších zaměstnanců.

Potřebné vybavení k provedení prvotního zásahu

je v prostorách objektů školy a tvoří jej přenosné hasicí přístroje dle rozpisu v příloze požárního řádu.

Tento dokument tvoří přílohu požárního řádu školy.

	Požární řád	6402	ROZ	01.09.2016	23.1.2018	Werner	ŘŠ	S6401-02
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Aktualizace	Vyhotovil/la:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Pokyny pro činnost zaměstnanců zařazených do preventivní požární hlídky

pro budovy školy v ulici Beskydská č.1 a 3

složení preventivní požární hlídky: 1+2

Seznam členů preventivní požární hlídky:

vedoucí prev. požární hlídky: Jakub OPLT

člen prev. požární hlídky: Ivo BROŽA

člen prev. požární hlídky: Ladislav HAMŘÍK

Stanovení úkolů jednotlivých zaměstnanců zařazených do PPH:

Následující úkoly zajišťují všichni zaměstnanci zařazení do požární hlídky.

1/ Zajištění požární prevence:

Zaměstnanci, zařazení do preventivní požární hlídky dohlíží na dodržování požadavků na zajištění požární ochrany stanovených v požárním řádu a jim známých zásad a požadavků PO. Zjištěné nedostatky dle možnosti odstraní nebo zapíší do požární knihy.

Kontrolují stav a připravenost hasebních prostředků na pracovišti. Dbají na udržování volných únikových cest a volného přístupu k prostředkům požární ochrany. Kontrolují stav pracoviště po ukončení práce - vypnutí všech spotřebičů energie, zdrojů nebezpečné teploty a možných zdrojů zapálení /prevence dle požárního řádu pracoviště/.

2/ Činnost v případě vzniku požáru.

Vyhlásí požární poplach, zajišťují evakuaci ohrožených osob. Provedou hasební zásah, nepodaří-li se jim požár v zárodku uhasit, přivolají jednotku požární ochrany. Do jejího příjezdu provádí hasební práce, zajišťují evakuaci osob, evakuaci požárně nebezpečných materiálů z ohrožených prostor objektů, v případě potřeby jejich ochlazení – především tlakové lahve s plynem pro sváření plamenem.

Uzavřou hlavní uzávěr přívodu plynu. Provedou vypnutí přívodu elektrického proudu do ohrožených prostor, zajistí uzavření všech nádob s hořlavými kapalinami, které dle možnosti a míry ohrožení evakuují do bezpečné vzdálenosti.

Po příjezdu jednotky PO informují velitele jednotky o všech důležitých skutečnostech týkajících se pracoviště. Při své činnosti spolupracují s vedoucím pracoviště. V případě potřeby si vyžádají osobní pomoc dalších zaměstnanců.

Potřebné vybavení k provedení prvotního zásahu

je v prostorách pracoviště a tvoří jej přenosné hasicí přístroje a požární nástěnné hydranty dle rozpisu v příloze požárního řádu.

Tento dokument tvoří přílohu požárního řádu školy.

	Požární řád	6402	ROZ	01.09.2016	23.1.2018	Werner	ŘŠ	S6401-02
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Aktualizace	Vyhotovil/la:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení v budovách Na Bojišti 15, na Bojišti 17.

1/ Výstražné a bezpečnostní značky

A/ Vstupy do prostor školy jsou opatřeny tabulkami: - Zákaz kouření a používání otevřeného ohně

B/ Označeny jsou hlavní vypínač el. proudu a vypínače elektrických okruhů.

C/ Označeny jsou hlavní uzávěr plynu a dílčí uzávěr plynu.

D/ Označeny jsou únikové cesty směrem úniku a únikové východy z budov.

2/ Věcné prostředky požární ochrany

Přenosné hasicí přístroje

Budova Na Bojišti 15

I. PP	PHP sněhový obsah 6 kg	1 ks
I. NP	PHP práškový obsah 6 kg	3 ks
II. NP	PHP práškový obsah 6 kg	2 ks
	PHP vodní obsah 9 l	1 ks
III. NP	PHP práškový obsah 6 kg	3 ks
IV. NP	PHP práškový obsah 6 kg	3 ks
V. NP	PHP práškový obsah 6 kg	3 ks

Budova Na Bojišti 17

I. PP	PHP práškový obsah 6 kg	2 ks
I. NP	PHP práškový obsah 6 kg	4 ks
II.NP	PHP práškový obsah 6 kg	3 ks
	PHP vodní obsah 9 l	1 ks
III.NP	PHP práškový obsah 6 kg	3 ks
	PHP vodní obsah 9 l	2 ks
IV.NP	PHP práškový obsah 6 kg	3 ks

Budova Na Bojišti 15a

I. NP	PHP práškový obsah 6 kg	2 ks
	PHP sněhový obsah 5 kg	2 ks
	PHP sněhový obsah 1,5 kg	2 ks

3/ Požárně bezpečnostní zařízení

Požární dveře – Na Bojišti 15a celkem 2 ks Požárních dveří

Tento dokument tvoří přílohu požárního řádu školy.

	Požární řád	6402	ROZ	01.09.2016	23.1.2018	Werner	ŘŠ	S6401-02
	Název procesu/dokumentu:	Číslo procesu:	Vlastník procesu:	Platnost od:	Aktualizace	Vyhotovil/a:	Schválil/a:	Označení dokumentu:

Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních značek, věcných prostředků PO a požárně bezpečnostních zařízení pro budovy školy Beskydská ul.

1/ Výstražné a bezpečnostní značky

A/ Vstupy do prostor školy jsou opatřeny tabulkami: Zákaz kouření a používání otevřeného ohně

B/ Označeny jsou hlavní vypínač el. proudu a vypínače elektrických okruhů .

C/ Označeny jsou hlavní uzávěr plynu a dílčí uzávěr plynu.

D/ Označeny jsou únikové cesty směrem úniku a únikové východy z budov.

E/ El. rozvodna je na vstupních dveřích označena „El. rozvodna, nepovolaným vstup zakázán“ a „Nehasit vodou a pěnou“.

2/ Věcné prostředky požární ochrany

Přenosné hasicí přístroje

Budova Beskydská 3				Budova Beskydská 1			
I. PP	PHP sněhový obsah 1,5 kg	1 ks	výměník	I. PP	PHP sněhový obsah 6 kg	1 ks	
	PHP práškový obsah 6 kg	2 ks	jídlna		PHP sněhový obsah 1,5 kg	1 ks	
					PHP práškový obsah 6 kg	5 ks	
I. NP	PHP sněhový obsah 1,5 kg	1 ks	chodby a	I. NP	PHP vodní obsah 9 l	2 ks	
	PHP sněhový obsah 6 kg	2 ks	schodiště		PHP práškový obsah 6 kg	4 ks	
	PHP práškový obsah 6 kg	2 ks					
II. NP	PHP práškový obsah 6 kg	2 ks					
	PHP sněhový obsah 6 kg	2 ks					
	PHP sněhový obsah 1,5 kg	1 ks					
III. NP	PHP práškový obsah 6 kg	1 ks					
	PHP vodní obsah 9 l	1 ks					

3/ Požárně bezpečnostní zařízení

Vnitřní požární vodovod Beskydská 3 celkem 3 ks nástěnné hydranty D25:

I. PP	1ks na chodbě
I. NP	1ks na chodbě
II.NP	1ks na chodbě

Požární dveře – MŠ celkem 2 ks Požárních dveří

Hlásiče požáru – MŠ celkem 2 ks požárních hlásičů

Tento dokument tvoří přílohu požárního řádu školy.